

Endroit : _____



FDC


**ENSEMBLES DE RETOUR À DOUBLE
CONTRÔLE 64 à 254 mm (2 1/2" à 10") -LL**

Spécification : Le clapet antiretour à double contrôle Frendly de BEECO est conçu pour arrêter l'inversion du flux d'un liquide dans un système d'eau potable. L'installation correcte d'un clapet anti-refoulement doit être effectuée par un expert certifié conformément aux codes et directives locaux afin d'assurer la protection du système d'eau potable. La vanne doit être certifiée conforme à la norme ASSE 1015, CSA B64.5 et IAPMO.

Fonction : L'ensemble doit comprendre deux modules de contrôle en position positive réparables avec des ressorts captifs et des disques de siège en caoutchouc. L'entretien de tous les composants internes se fait par un seul couvercle vissé et conçu pour être facilement accessible.

Caractéristiques : Couvercle d'accès vissé simple pour un service et des réparations rapides, contrôles faciles à retirer, conception modulaire réduisant le nombre de pièces de rechange et contrôle autonome afin d'éviter toute pression sur le couvercle.

Évaluations : Pression fonctionnelle maximale de l'eau de 175 PSI. Température fonctionnelle entre 0,5 et 60°C (33 et 140°F). Pression d'essai hydrostatique de 350 PSI, raccord d'extrémité NPT fileté selon la norme ANSI B16.1 et toutes les dimensions des rainures sont conformes à AWWA C606.



Conforme à AWWA-C510

Modèle No.	Dimension	L	H OSY Ouverte	H NRS	D	Couple de serrage de bride (ft.-lbs.)
FDC2.50	2 1/2"	33.5	18.88	16.38	7	7
FDC3.00	3"	34.5	21.88	18.88	7.5	7.5
FDC4.00	4"	40.8	25.63	21.63	9	9
FDC6.00	6"	43.8	35.13	29.13	11	11
FDC8.00	8"	56.5	44.63	36.63	13.5	13.5
FDC10.00	10"	59.5	54.5	44.5	16	16

- SUFFIXE VARIATIONS OPTIONNELLES**
- NRS Robinet-vanne à tige non montante
 - OSY Robinet-vanne OS & Y
 - BA Acheter un produit conforme à la loi américaine et conforme à la Pennsylvania Steel Act.
 - S Tamis attaché
 - DCDA Détecteur à double contrôle
 - G Connexion à bride rainurée
 - LF Pas de robinet-vannes

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____ Page No. : _____

No. section : _____ Entrepreneur : _____

Échéancier : _____ Bon de commande : _____




Location: _____



FDC

**ENSEMBLES DE RETOUR A DOUBLE
CONTROLE 64 à 254 mm (2 1/2" à 10") -LL**

***Vannes approuvées pour une orientation horizontale ou verticale.**



AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____ Page No. : _____
 No. section : _____ Entrepreneur : _____
 Échéancier : _____ Bon de commande : _____