

Endroit : _____



MPFR

**PORTE D'ACCÈS NON ISOLÉE
RÉSISTANTE AU FEU**

Spécification : La série de portes d'accès résistantes au feu MFRU de MIFAB® est approuvée par le Underwriters Laboratories Inc. (UL), pendant 1 heure et demie, étiquette «B» dans les murs et approuvé par Warnock Hersey pour 2 heures dans le plafond et 3 heures dans les murs. La porte répond aux normes ANSI-UL 10B. La même porte peut être utilisée dans les murs et les plafonds. Les essais ont été réalisés avec de l'acier doux et de l'acier inoxydable de type 304.

Matériau : La série MPFR comprend une porte avant en acier de calibre 16 satiné avec une doublure arrière de calibre 20 et un cadre en acier satiné de calibre 16. La série MPFRSS en acier inoxydable comprend une porte avant en acier inoxydable de calibre 16 # 304 avec une doublure arrière de calibre 20 et un cadre en acier inoxydable de calibre 16 # 304.

Finition : Les portes en acier satiné ont une finition blanche apprêtée. Les portes en acier inoxydable ont un fini satiné brossé n° 4.

Porte : Affleurant le cadre. À fermeture automatique. Peut être ouverte de l'intérieur ou de l'arrière avec le loquet unique de MIFAB.

Cadre : Cadre à quatre pièces soudé avec des sangles de montage dans la maçonnerie.

Charnière : Tige pivotante dissimulée.

Ressorts : Robuste. Un ressort supplémentaire est fourni avec chaque porte plus grande que 356 x 356 mm (14" x 14") pour l'installation au plafond. Les deux ressorts doivent être fixés à la porte pour garantir que la porte se fermera une fois installée.

Loquet : Standard – Loquet affleurant, interchangeable avec clés de verrouillage ou rotative. Facultatif - serrure à clé à cylindre. Tous les loquets à cylindre de MIFAB ont une clé similaire.

Classement au feu : Étiquette 'B' de Underwriters Laboratories. 1½ heure pour les murs. Warnock Hersey : Plafonds et murs combustibles, une heure : plafonds incombustibles, 2 heures et murs incombustibles de 3 heures. Les valeurs nominales d'incendie au plafond sont jusqu'à 610 x 914 mm (24" x 36").

Isolation : Roxul Rockboard 80. 50 cm (2") d'épaisseur et ignifuge.

Emballage : Emballé individuellement.

TIGE PIVOTANTE DISSIMULÉE



Approbation #
3330-1535: 00 du
commissaire des
incendies de l'État
de Californie

Les clés de verrouillage et rotative sont livrées avec chaque porte d'accès coupe-feu du MFRU. Si des clés supplémentaires sont nécessaires, veuillez les commander en spécifiant la référence # KEY-TRO

A-B Dimension de la porte
C-D Dimensions globales - Porte + 67 (2 5/8")
E-F Ouverture du mur - Porte + 13 (1/2").
Laissez un dégagement supplémentaire de 6 mm (1/4") du côté 'D' pour le boîtier du loquet.

"B" x "A"	OUVERTURE DE MUR	POIDS D'EXPÉDITION (kg/lb)	CHARNIÈRES	MODÈLE EN ACIER DOUX #	MODÈLE EN ACIER INOXYDABLE #
8" x 8"	8 1/2" x 8 1/2"	4,5/10.0	1	MPFR0808	MPFRSS0808
10" x 10"	10 1/2" x 10 1/2"	5,4/12.0	1	MPFR1010	MPFRSS1010
12" x 12"	12 1/2" x 12 1/2"	6,4/14.0	1	MPFR1212	MPFRSS1212
12" x 18"	12 1/2" x 18 1/2"	7,3/16.0	1	MPFR1218	MPFRSS1218
12" x 24"	12 1/2" x 24 1/2"	8,6/19.0	1	MPFR1224	MPFRSS1224
14" x 14"	14 1/2" x 14 1/2"	7,0/15.5	1	MPFR1414	MPFRSS1414
16" x 16"	16 1/2" x 16 1/2"	7,5/16.5	1	MPFR1616	MPFRSS1616
18" x 18"	18 1/2" x 18 1/2"	8,6/19.0	1	MPFR1818	MPFRSS1818
20" x 20"	20 1/2" x 20 1/2"	10,9/24.0	1	MPFR2020	MPFRSS2020
22" x 22"	22 1/2" x 22 1/2"	12,7/28.0	1	MPFR2222	MPFRSS2222
22" x 30"	22 1/2" x 30 1/2"	15,9/35.0	2	MPFR2230	MPFRSS2230
22" x 36"	22 1/2" x 36 1/2"	15,9/35.0	2	MPFR2236	MPFRSS2236
24" x 24"	24 1/2" x 24 1/2"	13,6/30.0	1	MPFR2424	MPFRSS2424
24" x 36"	24 1/2" x 36 1/2"	20,9/46.0	2	MPFR2436	MPFRSS2436
24" x 48"	24 1/2" x 48 1/2"	29,5/65.0	2	MPFR2448	MPFRSS2448
30" x 30"	30 1/2" x 30 1/2"	20,4/45.0	1	MPFR3030	MPFRSS3030
32" x 32"	32 1/2" x 32 1/2"	21,3/47.0	1	MPFR3232	MPFRSS3232
36" x 36"	36 1/2" x 36 1/2"	27,2/60.0	2	MPFR3636	MPFRSS3636
36" x 48"	36 1/2" x 48 1/2"	36,3/80.0	2	MPFR3648	MPFRSS3648

SUFFIXE	VARIATION FACULTATIVE
-C	Loquet à clé cylindrique



(Dimensions) Dénote des millimètres

REMARQUE : La charnière est toujours fournie sur le côté 'A' ou la hauteur la plus longue, sauf indication contraire.

AVERTISSEMENT DE PROPOSITION DE CALIFORNIE 65. Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Nom de tâche : _____ Page No. : _____

No. section : _____ Entrepreneur : _____

Échéancier : _____ Bon de commande : _____